



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Отделение надзорной деятельности и  
профилактической работы  
по Красносулинскому району)

ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, РО, 346350

E-mail: 11ogpn\_rnd@mail.ru

Единый номер «телефона горячей линии»

и «телефона доверия» (863) 239-99-99

«05» апреля 2021 г. № 4-35-160

Директору  
МБОУ Киселевская СОШ  
О.А. Лубянку

ул. Молодежная, 1,  
с. Киселево,  
Красносулинский район,  
Ростовская область,  
346371

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

«05» апреля 2021 г.

(дата)

г. Красный Сулин

(город, село, район)

Я, и.о. начальника ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Петренко Роман Сергеевич, рассмотрев материалы дела об административных правонарушениях № 220-17/2021 от «02» апреля 2021 года, в отношении должностного лица – директора МБОУ Киселевской СОШ Лубенко Оксаны Анатольевны,

### У С Т А Н О В И Л :

в период с «01» апреля 2021 года по «02» апреля 2021 года, завершено плановое мероприятие по надзору в отношении общеобразовательного учреждения Владимирской средней общеобразовательной школы, по соблюдению требований пожарной безопасности, по адресу: 346371, Ростовская область, Красносулинский район, с. Киселево, ул. Молодежная, 1.

В ходе проведенной проверки было установлено, что на территории, в здании и сооружениях общеобразовательного учреждения Киселевская средней общеобразовательной школы имеются нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. За допущенные нарушения требований пожарной безопасности, по окончании проведения мероприятия по надзору к административной ответственности в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено должностное лицо – директор МБОУ Киселевская СОШ Лубенко Оксану Анатольевну.

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности и предложенных предписанием мероприятий по их устранению свидетельствует о недостатках в обеспечении пожарной безопасности объекта защиты, отсутствие финансовых средств, в полном объеме, что приводит к наличию нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

1. Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2009 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ, в нарушение статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ Технический регламент о



требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 г., пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. (далее – ППР в РФ);

1. Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке, в нарушение пункта 54 ППР в РФ.

2. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, в нарушение пункта 48 ППР в РФ;

3. Из спортивного зала запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, в нарушение пункта 26 ППР в РФ;

4. Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и не организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (при проведении обслуживания является не пригодным для дальнейшей эксплуатации), в нарушение пункта 48 ППР в РФ.

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является отсутствие контроля, за обеспечением пожарной безопасности со стороны директора МБОУ Киселевская СОШ Лубенко Оксаны Анатольевны, а также отсутствие необходимых капиталовложений.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 КоАП РФ,

**Вам необходимо:**

Рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение вышеназванных недостатков.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления (непринятие мер) влечет за собой административную ответственность, в соответствии с действующим административным законодательством.

  
(подпись лица, вынесшего представление)

Петренко Р.С.  
(расшифровка подписи)

Представление получил(а):

директор  
МБОУ Киселевская СОШ  
(должность законного представителя)

  
(подпись)

Лубенко О.А.  
(фамилия и инициалы)

« 05 » 04 2021 г.

Представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)